


Протокол № 8917  
Микробиологического (бактериологического, вирусологического,  
паразитологического) исследования (испытания).

Код образца (пробы): 9492.12.1.15.08

№	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3-4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ (КОЕ/мл)	22 кол	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие	100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие	100мл	МУК 4.2.1018-01
Дополнительные сведения: общее количество исследований: <u>2</u>					
Дата выдачи результатов исследования: <u>21.08.2015г</u>					
Протокол утвердил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией (уполномоченное лицо)		Лабунец В.А.			

Общее количество страниц 3 страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытание.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.